


# KDCT 08 V 02 G3-4




Kapazitiver Näherungsschalter  
 Capacitive proximity switch  
 Détecteur de proximité capacitif



di-soric GmbH & Co. KG  
 Steinbeisstraße 6  
 DE-73660 Urbach  
 Germany  
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
 info@di-soric.com · www.di-soric.com



Stand 22.10.24, Änderungen vorbehalten  
 As of 10/22/24, subject to change  
 État 22.10.24, sous réserve de modifications




Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Funktionsprinzip	Operating principle	Principe de fonctionnement	Kapazitiv / Capacitive / Capacitif
Einbauart	Installation type	Type de montage	bündig / Flush / Affleurant
Schaltabstand	Switching distance	Distance de commutation	2 mm
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	18 ... 30 V DC
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	Gegentakt, 150 mA, NO/NC, umschaltbar / Push-pull, 150 mA, NO/NC, switchable / Push-pull, 150 mA, NO/NC, Commutable
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	20 mA (24 V DC)
Auswertung	Evaluation	Évaluation	digital / digital / Numérique
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 65
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
<b>Allgemeiner Sicherheitshinweis</b> WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	<b>General safety notice</b> WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	<b>Consigne de sécurité générale</b> AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

# KDCT 08 V 02 G3-4

电容式接近开关




di-soric GmbH & Co. KG  
 Steinbeisstraße 6  
 DE-73660 Urbach  
 Germany  
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

208167




版本 24.10.22, 保留变更权



1) LED

2) 开口度 13 mm

mm



BK : 黑色  
 BN : 棕色

BU : 蓝色  
 WH : 白色

## 技术数据

工作原理

内装方式

感应距离

工作电压

开关输出端

空载电流 (最大)

评估

防护等级

工作环境温度

+20°C, 24 V DC

电容式

齐平

2 mm

18 ... 30 V DC

推挽式, 150 mA, NO/NC, 可切换

20 mA (24 V DC)

数字量

IP 65


-25 ... +70 °C

## 安全提示




### 一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！



KDCT 6.5...

KDCT 08...



## Kapazitiver Näherungsschalter

Näherungsschalter montieren und die Versorgungsspannung anlegen.

### Definition Zustand 1 und 2:


#### Mit externer Teach-Leitung:

##### Zustand 1 herstellen

High-Pegel auf Pin 2 legen. Die LED leuchtet. Nach Entfernen des High-Pegels von Pin 2 wird **Zustand 1** gespeichert. Die LED blinkt schnell und fordert zur Eingabe für **Zustand 2** auf.

##### Zustand 2 herstellen

Innerhalb 20 Sek. erneut High-Pegel kurz auf Pin 2 legen. Nach Entfernen des High-Pegels von Pin 2 wird **Zustand 2** gespeichert.



#### LED-Anzeige:

2x Blinken: Der Teach-Vorgang ist abgeschlossen, der Sensor nimmt seinen normalen Betrieb auf.

Der Schaltpunkt (SP) liegt zwischen Zustand 1 und 2. Die Größe der Hysterese ist abhängig von der Differenz zwischen Zustand 1 und Zustand 2. Größerer Unterschied --> größere Hysterese

Alle Zustände gelten für den Betrieb „NO“ (Auslieferungszustand); bei Betrieb „NC“ verhält sich der Schaltausgang umgekehrt.

#### Betriebsart NO/NC-Umschaltung:

Plus  $U_b$  (Betriebsspannung) für 6 Sek. an die Teachleitung anlegen, die LED blinkt 3x, der Sensor wechselt in die andere Betriebsart.

## Capacitive Proximity Switch

Mount the proximity switch and connect to power.

### Definition state 1 and 2:

#### With remote teach:

##### Create state 1

Set high peak to Pin 2. The LED flashes. After disconnecting the high peak from Pin 2, state 1 is stored. The LED quickly flashes and the command for state 2 is requested.

##### Create state 2

Set Pin 2 again within 20 sec. to high peak. After disconnecting the high peak from Pin 2, state 2 is stored.

#### LED-Display:

2 x flashing: The teach procedure is finished, the sensor runs in regular operation

The switching point (SP) is between state 1 and 2. The size of the hysteresis depends on the difference between state 1 and state 2. Larger difference --> larger hysteresis

All states are valid for „NO“ (condition of supply) when running on „NC“ the switching output is vice versa.

#### Change of mode NO/NC:

Connect Plus  $U_b$  (service voltage) to teach wire for 6 sec. The LED flashes 3 times, the sensor switches to the other mode.

## Détecteur capacitif de proximité

Monter et raccorder le capteur.

### Définition de la position 1 et 2 :

#### Avec la fonction Teach externe :

##### Création de la position 1 :

Appliquer une tension à la borne 2. Les LED clignotent. Après déconnexion de la borne 2, la position 1 sera enregistrée. Les LED clignotent et la position 2 est à définir.

##### Création de la position 2 :

Appliquer la tension une nouvelle fois. Après déconnexion, la position 2 sera enregistrée.

#### Indications LED :

Clignotement 2x La procédure d'apprentissage est terminée, le capteur retourne en mode de fonctionnement.

Le point de commutation (SP) se situe entre la position 1 et 2. L'hystérésis dépend de la différence entre la position 1 et la position 2. Large différence --> large hystérésis

Par défaut, le fonctionnement de la sortie est NO, il est possible d'inverser son fonctionnement.

#### Fonctionnement NO/NC :

Connecter  $U_b$  (alimentation) à la borne Teach pendant au moins 6 sec. Les LED clignoteront 3 fois. Après déconnexion, le capteur changera le mode de fonctionnement.